



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека по Тамбовской области  
(Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области) ✓  

---

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований

№ 99-п \_\_\_\_\_ Управление Роспотребнадзора по \_\_\_\_\_ 28 февраля 2024г.  
Тамбовской области  
(место выдачи предписания)

Мною, Рыжковым Алексеем Михайловичем

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении МБДОУ "Детский сад №24 «Сказка»,  
ИНН 6832030897, ОГРН 1036888177006, адрес: г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 183  
(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- Система освещения в группах 7 и 11 представлена светильниками типа «люстра» со светодиодными лампами, не имеющими светорассеивающую конструкцию (п.2.8.5, п.2.8.6. СП 2.4.3648-20).
- Оконные рамы в туалетной и игровой группы №11 ветхие и не обеспечивают возможность для проведения проветривания в любое время года, стекло в игровой имеет трещины (п.2.7.2, п.2.8.3 СП 2.4.3648-20).
- Внутренняя отделка прачечной требует проведения ремонта стен, полов, потолков (п.п. 2.5.2-2.5.3 СП 2.4.3648-20).
- При анализе рациона питания детей с использованием накопительной ведомости анализа расхода продуктов установлено, что среднесуточные наборы пищевой продукции не соответствует гигиеническим нормативам, нет среднемесячных расчетов по белкам жирам углеводам и энергетической ценности (п.8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20) (см. ведомости расхода продуктов).
- В спальнях групповых 9 и 7 линолеум имеет механические повреждения (п.2.5.2 СП 2.4.3648-20).
- В групповых 4 в спальне и 6 в туалете на потолке наблюдаются следы протечки крыши (п.2.5.3 СП 2.4.3648-20).
- На лестничном марше групп 5,6,9 стены и потолок имеют дефекты и трещины (п.2.5.3 СП 2.4.3648-20).
- Параметры микроклимата по показателю относительной влажности воздуха составил в игровых групп 5,6,10 и музыкальном зале составляет 35%, 36%, 24%,35% соответственно, при предельно допустимом уровне 40-60%.
- Уровень искусственной освещенности в игровых групп 7 и 11 составил 208лк и 286лк, при нормируемом уровне не менее 400лк.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Провести замену светового оборудования в группах 7 и 11 и довести в них уровень искусственной освещенности до гигиенических нормативов в срок до 30.08.2024г.;
2. Провести замену оконных блоков в туалетной и игровой группы 11 в срок до 30.08.2024.
3. Провести ремонт прачечной в срок до 30.08.2024.
4. При организации питания выполнять среднесуточные наборы пищевой продукции на одного ребенка в сутки, привести в соответствие суточные нормы пищевых продуктов на одного ребенка, провести расчеты накопительной ведомости по содержанию белков, жиров, углеводов и энергетической ценности до 30.05.2024г.
5. Провести ремонт (или замену) напольного покрытия в спальнях групповых 9 и 7 в срок до 30.08.2024.
6. провести ремонт потолков групповых 4 в спальне и 6 в туалете в срок до 30.08.2024.
7. Провести ремонт стен и потолка на лестничном марше групп 5,6,9 в срок до 30.08.2024.
8. Довести параметры микроклимата по показателю относительной влажности воздуха игровых групп 5,6,10 и музыкальном зале о гигиенических нормативов в срок до 30.05.2024г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБДОУ "Детский сад №24 «Сказка», адрес: г.Тамбов, ул.Мичуринская, д. 183

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области по адресу:  
г. Тамбов, ул. Бориса Васильева, 5 тел./факс 47-27-88

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 30 мая 2024 г. и 30 августа 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.


Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

|  |  |                      |
|--|--|----------------------|
| Ведущий специалист – эксперт<br>отдела санитарного надзора<br>Управления Роспотребнадзора по<br>Тамбовской области |  | А.М. Рыжков          |
| (должность лица, составившего предписание)   | (подпись)  | (инициалы и фамилия) |

С предписанием ознакомлен(а) «28» 02 2024 г.

  
(подпись)

  
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: